Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Kielcach

NHS.9020.1.579.2026
Identyfikator dokumentu: [d8766dc4ec964cd7921079a84fdc7504]
Kielce, 05.11.2026 r.

Komunikat Nr 21/2026 z dnia 05.11.2026 r.
dotyczący jakości wody przeznaczonej do spożycia skierowany do konsumentów wody ze strefy zaopatrzenia w wodę Dobrzeszów gm. Łopuszno

Mieszkańców miejscowości:

Przegrody, Krężołek, Sarbice Pierwsze i Sarbice Drugie, Piotrowiec, Podewsie, Nowek, Dobrzeszów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach po zapoznaniu się z otrzymanym w dniu 05.11.2026 r. cząstkowym sprawozdaniem z badania próbki wody pobranej ze strefy zaopatrzenia w wodę Dobrzeszów gm. Łopuszno, które wykazało w punkcie zgodności niezgodność z wartością parametryczną – parametru mikrobiologicznego tj. bakterii grupy coli w ilości: 8 jtk/ 100 ml, przy jednoczesnym wykluczeniu bakterii chorobotwórczych: Escherichia coli i enterokoków jelitowych. Dopuszczalna wartość parametryczna to 0 jtk/100ml.

informuje, iż woda nadaje się do spożycia, po uprzednim przegotowaniu.

Z uwagi na powyższe konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek:

1. Wodę z kranu należy przegotować, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.
2. Wodę przegotowaną można stosować do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, mycia osób o obniżonej odporności (w tym noworodków i niemowląt).
3. Woda bez przegotowana może być stosowana do codziennego mycia z wyjątkiem osób o obniżonej odporności (w tym noworodków i niemowląt), prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Z uwagi na prowadzoną dezynfekcję może nastąpić pogorszenie zapachu i smaku wody ze względu n a zawartość chloru w wodzie.
Dostawca wody został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań oraz zapewnienia zastępczego źródła wody.



Komunikat obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu

Z wyrazami szacunku

Alicja Grabińska
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach

/dokument podpisany elektronicznie/

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach
ul. Skibińskiego 4, 25-819 Kielce
tel.: 41 345 46 22
e-mail: sekretariat.psse.kielce@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-56015-74187-BITDD-27