

Komunikat

Skierowany do mieszkańców miejscowości:

gminy Łopuszno: Gnieździska, Ruda Zajączkowska, Michała Góra, Grabownica,
Czartoszowy, Marianów, Fanisławice, Fanisławiczki, Eustachów Mały,
Jedle, Fanisławice Hucisko, Fanisławice Przymiarki,

gminy Małogoszcz: Wrzosówka

konsumentów wody z wodociągu: Gnieździska gm. Łopuszno

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach informuje, że na podstawie analizy próbki wody pobranej w dniu 04.02.2020r. (przedłożone w dniu 06.02.2020r. cząstkowe sprawozdanie z badań Nr 65/PBHŚ/S/2020, Wrzosówka 21, kuchnia) z urządzeń wodociągowych wodociągu Gnieździska gm. Łopuszno, wystosował decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia (do czasu uzyskania wyników badań stwierdzających prawidłowe wartości parametrów mikrobiologicznych).

Z uwagi na fakt, iż w badanych próbkach stwierdzono 8 jtk/100ml bakterii grupy coli oraz wykluczono obecność bakterii *Escherichia coli* i enterokoków, uznano stwierdzoną niezgodność za niestwarzającą zagrożenia dla zdrowia, przy jednoczesnym podjęciu odpowiednich działań naprawczych (m.in. chlorowanie i płukanie sieci), które mają być prowadzone przez okres 30 dni.

**Nie wydano zakazu używania wody. Woda nadaje się do spożycia
i na potrzeby gospodarcze. Z uwagi na prowadzoną dezynfekcję
może nastąpić okresowa zmiana smaku i zapachu wody ze względu
na obecność chloru w wodzie.**

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Kielcach
Gra
lek. med. Grażyna Majewska